



Міністэрства энергетыкі Рэспублікі Беларусь



**Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне электраэнергетыкі «Белэнерга» (ДВА «Белэнерга»)**

вул. К. Маркса, 14, 220030, г. Мінск  
тэл.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39  
e-mail: belenergo@belenergo.by  
Р/р 3012103009012 у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700  
ААТ «БПС-Сбербанк» г. Мінск, код 369, УНП 101339243

09.12.2016 09-18/205  
На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Министерство энергетики Республики Беларусь

**Государственное производственное объединение электроэнергетики «Белэнерго» (ГПО «Белэнерго»)**

ул. К. Маркса, 14, 220030, г. Минск  
тел.: (017) 218 23 59, факс: (017) 218 26 39  
e-mail: belenergo@belenergo.by  
Р/с 3012103009012 в Региональной дирекции № 700  
ОАО «БПС-Сбербанк» г. Минск, код 369, УНП 101339243

Председателю  
Центрального комитета  
Белорусского профессионального  
союза работников  
образования и науки  
Бойко А.А.  
пр. Победителей, 21, каб.1307  
220126, г. Минск

Об организации  
эксплуатации электроустановок

ГПО «Белэнерго» рассмотрело Ваше обращение от 15.11.2016 №01-12/987 о назначении лиц, ответственных за электрохозяйство, и сообщает следующее.

В соответствии с п. 4.1.4 ТКП 181-2009 (02230) «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь от 20.05.2009 №16, для выполнения обязанностей по организации эксплуатации электроустановок в организации, из числа административно-технического персонала распорядительным документом должно быть назначено лицо, ответственное за электрохозяйство. Распорядительный документ издается после присвоения (подтверждения) указанным лицом группы IV по электробезопасности для электроустановок напряжением до 1000 В и группы V по электробезопасности для электроустановок напряжением выше 1000 В.

Согласно п. 3.1 ТКП 427-2012 (02230) «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок», утвержденного постановлением Министерства энергетики Республики Беларусь 28 ноября 2012 г. №228 (далее – ТКП 427) к административно-техническому персоналу относятся руководители и специалисты, на которых возложены обязанности по организации технического и оперативного обслуживания, проведения ремонтных, монтажных и наладочных работ в электроустановках, осуществляющие контроль

ДОКЛАДЫ  
ДОКЛАДЫ  
ДОКЛАДЫ

850

12 12 16

технического состояния электроустановок и соблюдение требований по охране труда при работе в электроустановках.

В соответствии с таблицей В.1 Приложения В к ТКП 427, устанавливающей требования для присвоения групп по электробезопасности электротехническому персоналу, предусмотрено присвоение групп IV по электробезопасности только лицам, знающим электротехнику в объеме специализированного профессионально-технического училища, учреждения образования.

Принимая во внимание изложенное, назначение ответственным за электрохозяйство лица, не относящегося к административно-техническому персоналу и не обладающего знаниями электротехники в объеме специализированного профессионально-технического училища, учреждения образования, является неправомерным.

Генеральный директор



Е.О. Воронов